



## VKF Anerkennung Nr. 26830

**Inhaber /-in**

R. Nussbaum AG  
Martin-Disteli-Strasse 26  
4601 Olten  
Schweiz

**Hersteller /-in**

NMC Polska Sp.z.o.o.  
41807 Zabrze  
Poland

**Gruppe**

142 - Rohrdämmungen

**Produkt**

PRE-INSULATOIN STABIL 22-09

**Beschreibung**

Rohrisolation aus Polyethylen-Schaum (9mm) mit LPDE-Folie kaschiert, RD=25,1kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung**

RF2

**Unterlagen**

Warringtonfire, Gent: Prüfbericht '17510A' (25.01.2016), Prüfbericht '17510B' (25.01.2016),  
Klassifizierungsbericht '17510C' (25.01.2016)

**Prüfbestimmungen**

EN ISO 11925-2, EN 13823

**Beurteilung**

Klassifizierung BL-s1,d0

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2021

**Ausstellungsdatum**

01.08.2018

**Ersetzt Dokument vom**

15.09.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo