


VKF Brandschutzanwendung Nr. 26830

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	R. Nussbaum AG Martin-Disteli-Strasse 26 4601 Olten Schweiz	
Hersteller	NMC Polska Sp.z.o.o. 41807 Zabrze Poland	
Produkt	PRE-INSULATOIN STABIL 22-09	
Beschrieb	Rohrisolation aus Polyethylen-Schaum (9mm) mit LPDE-Folie kaschiert, RD=25,1kg/m3	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Warringtonfire, Gent: Prüfbericht '17510A' (25.01.2016), Prüfbericht '17510B' (25.01.2016), Klassifizierungsbericht '17510C' (25.01.2016)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 11925-2, EN 13823	
Beurteilung	Klassifizierung:	BL-s1,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	15.09.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Michael Binz



Gérald Rappo

