



**Zertifikat Nr.: 0403-4790**

Antragsteller: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

vom: 07.01.2004

Gestützt auf das Reglement ZW 101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Sicherheitsgruppen

Bezeichnung: Sicherheitsgruppe

Typen: 13040, 13041, 13060, 13061

DN: 15, 20 PN: 10 tmax= 90°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW 111 (01/16), ZW 112 (01/16), ZW 124 (01/16)

Gültigkeit: 30.09.2019

Bemerkungen / Auflagen:  
Armaturengeräuschgruppe: I (13040, 13041); II (13060, 13061)

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach  
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

  
Javier Fernandez  
Leiter

Rubrik: Sicherheitsgruppen

Bezeichnung: Sicherheitsgruppe

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
13040.34, ohne Anschlussverschraubung und ohne DRV	15	10	90	I			-	
13040.35, ohne Anschlussverschraubung und ohne DRV	20	10	90	I			-	
13041.04, mit Anschlussverschraubung (92001), ohne DRV	15	10	90	I			-	
13041.05, mit Anschlussverschraubung (92001), ohne DRV	20	10	90	I			-	
13060.34, ohne Anschlussverschraubung, mit DRV	15	10	90	II			-	
13060.35, ohne Anschlussverschraubung, mit DRV	20	10	90	II			-	
13061.04, mit Anschlussverschraubung (92001) und DRV	15	10	90	II			-	
13061.05, mit Anschlussverschraubung (92001) und DRV	20	10	90	II			-	

DRV = Druckreduzierventil

DRV 4 bar und Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt