



**ZERTIFIKAT NR. 9607 - 3587**

Zertifizierungsantrag: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten  
vom: 29.07.1996

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101) zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Trinkwasserverteilsysteme  
Bezeichnung: Optiflex Press mit SC-Kontur flexibel  
Modelle / Typen: ø 16 x 2.2, 20 x 2.8(PE-Xc 1-schichtig, flexibel);  
Pressfittings mit SC-Kontur aus Rotguss oder PPSU

DN: 12...15 PN: 10 tmax. = 70 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW W/TPW 142 (11/96); EN 15875

Gültigkeit: 31.03.2012

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Bemerkungen / Auflagen: -

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches



akkreditiert  
nach  
SN EN 45011  
SCESp 028

Zürich, 1. Dezember 2008

  
Geschäftsleitung

  
Zertifizierungsstelle Wasser