



Zertifikat Nr.: 0407-4848

Antragsteller: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

vom: 28.06.2004

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Durchgangsventile
Bezeichnung: Schrägsitzventil PN 16
Typen: 80080, ohne Entleerung;
80081, mit Entleerung;
2337, ohne Entleerung

DN: 15...50 PN: 10/16 tmax= 90°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW110 (01/16), EN 1213 (1999), DVGW W 570-1 (2013)

Gültigkeit: 30.09.2019


Bemerkungen / Auflagen:
Armaturengeräuschgruppe: I

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Durchgangsventile

Bezeichnung: Schrägsitzventil PN 16

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
80080, ohne Entleerung	15...50	10/16	90	I			-	
80081, mit Entleerung	15...50	10/16	90	I			-	
2337, ohne Entleerung	15...50	10/16	90	I			-	