



ZERTIFIKAT Nr. 07-015-5 SVGW

Antragsteller / Hersteller: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Vertreiber / Vertreter: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **07-015-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

- Produkt:** Kugelhähne: Gaszähler-Kugelhahn
- Stamm-Bezeichnung:** Serie 89000
- Modelle/Typen:** 89002, 89015 (S), 89020 (S), 89025 (S), 89027 (S), 89030 (S)
(S): optional mit Gasströmungswächter
- Nennweite:** d 22 (DN 20), d 28 (DN 25) (Pressverbinder), ¾", 1" (Gewinde)
- Anschluss:** Pressverbinder nach DVGW G 5614, Gewinde nach EN 10226-1 (R, Rp)
- Prüfgrundlage:** EN 331 (1999), DIN 3586 (2003), DIN 3376-2 (2005),
DVGW G 5614 (2013) und DVGW VP 305-1 (2007)
- Zertifizierungsgrundlage:** Bericht, Nr. 99/108/4350/840 (07/99) des EBI, DE-Karlsruhe
Bericht, Nr. 02/332/4312/862 (05/03) des EBI, DE-Karlsruhe
- Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **31.03.2022**
- Zertifiziert für:**
- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
 - höhere thermische Belastbarkeit (HTB) bis 1 bar
 - Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
 - Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.1).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas


Javier Fernandez
Leiter


Nesimi Öner
Stv. Leiter