


VKF Brandschutzanwendung Nr. 16451

Gruppe 141	Rohre	
Gesuchsteller	R. Nussbaum AG Martin-Disteli-Strasse 26 4601 Olten Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	OPTIFLEX-ROHR PE-XC FLEXIBEL	
Beschrieb	Sanitärinstallationsrohr aus PE-Xc, RD=904kg/m ³ , Schutzrohr aus PE-HD, RD=905kg/m ³	
Anwendung	RF3 Sanitärinstallationsrohr RF3 Schutzrohr für Löschleitungen nur zulässig, wenn EI30-RF1 geschützt verlegt	
Unterlagen	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '400327-17-0358-02A' (13.09.2017), Prüfbericht '922823-16-0706-01' (24.11.2016)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	4.2 Sanitärinstallationsrohr
	Brandkennziffer:	4.2 Schutzrohr
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Aussteldatum	01.11.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	15.09.2016	



Marcel Donzé



Gérald Rappo

