


VKF Brandschutzanwendung Nr. 16120

Gruppe 141	Rohre	
Gesuchsteller	R. Nussbaum AG Martin-Disteli-Strasse 26 4601 Olten Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	OPTIFLEX-FLOWPRESS-ROHR FORMSTABIL	
Beschrieb	Sanitärinstallationsrohr mehrschichtig aus PE-XC, ALU und PE-XC, Schutzrohr aus PE-HD	
Anwendung	RF2 Sanitärinstallationsrohr RF3 Schutzrohr für Löschleitungen nur zulässig, wenn EI30-RF1 geschützt verlegt	
Unterlagen	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '921795-16-0185-01' (27.04.2016), Prüfbericht '922823-16-0706-01' (24.11.2016)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer: 5.2 Sanitärinstallationsrohr Brandkennziffer: 4.2 Schutzrohr	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	22.03.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	19.05.2016	


Michael Binz


Gérald Rappo

