

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23200

Gruppe 141	Rohre
Gesuchsteller	R. Nussbaum AG Martin-Disteli-Strasse 26 4601 Olten Schweiz
Hersteller	-
Produkt	OPTIFLEX-ROHR PB-H FLEXIBEL
Beschrieb	Sanitärinstallationsrohr aus PB-H, RD=940kg/m ³ , Schutzrohr aus PE-HD, RD=905kg/m ³
Anwendung	RF3 Sanitärinstallationsrohr RF3 Schutzrohr für Löschleitungen nur zulässig, wenn EI30-RF1 geschützt verlegt
Unterlagen	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '400327-17-0358-01A' (13.09.2017), Prüfbericht '922823-16-0706-01' (24.11.2016)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Brandkennziffer: 4.2 Sanitärinstallationsrohr Brandkennziffer: 4.2 Schutzrohr
Gültigkeitsdauer	31.12.2022
Ausstelldatum	01.11.2017
Ersetzt Anerkennung vom	19.05.2016
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Donzé



Gérald Rappo

