

SVGW
Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 0902 - 5514

Antragsteller: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

vom: 09.02.2009

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101) zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Systemtrenngeräte Bauart BA

Bezeichnung: Systemtrenner BA

Typen: 15078 (1/2" ...2")

DN: 1/2" ...2" PN: 10 tmax= 60°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW W/TPW 135 (11/08), EN 12729

Gültigkeit: 31.08.2019

Bemerkungen / Auflagen:
Armaturengeräuschgruppe II

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN 45011

SCESp 028
Zürich, 28.10.2014

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Philipp Aschwanden
Leiter

Rubrik: Systemtrenngeräte Bauart BA

Bezeichnung: Systemtrenner BA

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
15078	1/2"	10	60	II			-	-
15078	3/4"	10	60	II			-	-
15078	1"	10	60	II			-	-
15078	1 1/4"	10	60	II			-	-
15078	1 1/2"	10	60	-			-	-
15078	2"	10	60	-			-	-