

SSIGE
Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



Certificat No. 1112 - 5974

Requérant: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

du: 30.11.2011

Sur la base du règlement d'essais et de certification de la Station d'Essais Eau (W/TPW 101) la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Réducteurs de pression / Vannes de régulation

Désignation: UP-DRV

Types: 11040 avec 11050

DN: 20 PN: 16 tmax= 80°C

Base de certification: SSIGE W/TPW 111 (11/08), SN EN 1567 805/00)

Validité: 31.03.2019

Remarques / Conditions:

Groupe acoustique I

Le robinet d'arrêt ne peut être pas utilisée pour étranglement.

Le commettant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été examinés et certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE (Publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon
SN EN 45011

SCESp 028
Zurich, le 13.03.2014

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau

Philipp Aschwanden
Chef

Rubrique: Réducteurs de pression / Vannes de régulation

Désignation: UP-DRV

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h	Contenu	Indexe	Classe metrologique
11040 avec 11050	20	16	80	I			9	
