



Reconnaissance AEAJ N° 26830

Titulaire

R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26
4601 Olten
Schweiz

Fabricant

NMC Polska Sp.z.o.o.
41807 Zabrze
Poland

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

PRE-INSULATOIN STABIL 22-09

Description

Isolation de tuyau en mousse polyéthylène (9mm), Avec revêtement de feuille LPDE,
PS=25,1kg/m3

Utilisation

RF2

Documentation

Warringtonfire, Gent: Rapport d'essai '17510A' (25.01.2016), Rapport d'essai '17510B '
(25.01.2016), Rapport de classification '17510C' (25.01.2016)

Conditions d'essai

EN ISO 11925-2, EN 13823

Appréciation

Classification BL-s1,d0

Durée de validité

31.12.2021

Date d'édition

01.08.2018

Remplace l'attestation du

15.09.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo