

SSIGE

Société Suisse de l'Industrie
du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zurich

Organisme de Certification Gaz

Société Suisse de l'Industrie
du Gaz et des Eaux
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



CERTIFICAT N° 13-043-6 SSIGE

Demandeur: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten
Fabricant: Angst & Pfister AG, CH-8424 Embrach
Représentant / Distributeur: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Basé sur le règlement d'essais et de certification de l'Organisme d'essai et certification gaz de la SSIGE et du procès-verbal N° **00-087-6** la SSIGE délivre la certification pour les produits fabriqués en séries suivants:

Rubrique: Raccordements, Tuyaux flexibles
Désignation: Tuyaux flexibles pour gaz 89060
Types: 89060.21, 89060.22, 89060.23, 89060.26, 89060.27, 89060.28
Diamètres nominaux: DN 10 - DN 50
Raccord: Rp-R selon EN 10226-1, ½" - 2"
Base de certification: DIN 3384 (2007)
Validité: Prolongation jusqu'au **30.11.2025**
Certifié pour:

- une pression de service max. de 5 bar pour les installations de gaz dans les immeubles
- une pression de service max. de 16 bar dans des plantes
- une longueur à l'intérieur du bâtiment de max. 1.5 m et dans la zone extérieure de 6 m.
- températures ambiantes: 0°C jusqu'à +80°C
- gaz naturel et gaz liquéfiés en phase gazeux
- biogaz (avec des connexions en acier inoxydable)

Le commettant est de ce fait autorisé à mettre en vente ces produits dûment approuvés par la SSIGE et à y apposer l'estampille déposée de la SSIGE (publication dans la liste des certifications sous chapitre 6.1).

SOCIETE SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX

Organisme de certification gaz

Javier Fernandez
Chef

Zürich, 09.12.2020