



## VKF Anerkennung Nr. 26830

**Inhaber /-in**

R. Nussbaum AG  
Martin-Disteli-Strasse 26  
4601 Olten  
Schweiz

**Hersteller /-in**

NMC Polska Sp.z.o.o.  
41807 Zabrze  
Poland

**Gruppe**

142 - Rohrdämmungen

**Produkt**

PRE-INSULATOIN STABIL 22-09

**Beschreibung**

Rohrdämmung aus Polyethylenschaum (PEF), einseitig kaschiert mit LPDE-Folie, D=9mm,  
RD=27.5-28.5kg/m3

**Anwendung**

RF2

**Unterlagen**

ITB, Polen: Prüfbericht 'LZP12-01230/21/Z00NZP' (12.05.2021), Prüfbericht 'LZP13-  
01230/21/Z00NZP' (12.05.2021), Klassifizierungsbericht '01230/21/Z00NZP' (12.05.2021)

**Prüfbestimmungen**

EN ISO 11925-2, EN 13823

**Beurteilung**

Klassifizierung BL-s1,d0

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

**Ausstellungsdatum**

02.03.2022

**Ersetzt Dokument vom**

01.08.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler