

VKF Brandschutzanwendung Nr. 27083

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Gruppe 141 | Rohre | |
| Gesuchsteller | R. Nussbaum AG Martin-Disteli-Strasse 26 4601 Olten Schweiz | |
| Hersteller | - | |
| Produkt | OPTIFLEX-ROHR FLEXIBEL | |
| Beschrieb | Sanitärinstallationsrohr aus PE-RT Typ II, Schutzrohr aus PE | |
| Anwendung | RF3 Sanitärinstallationsrohr RF3 Schutzrohr | |
| Unterlagen | Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '921795-16-0185-02' (27.04.2016); TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '922823-16-0706-01' (24.11.2016) | |
| Prüfbestimmungen | VKF | |
| Beurteilung | Brandkennziffer: 4.2 Sanitärinstallationsrohr Brandkennziffer: 4.2 Schutzrohr | |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2022 | |
| Ausstelldatum | 08.02.2017 | Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

