



Certificat no.: 1509-6419

Requérant: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

du: 14.11.2014

Sur la base du règlement ZW 101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Tuyaux ondulés flexibles

Désignation: Tuyau flexible métallique PN10

Types: 19120 (DN15, 20, 25)
33099 (DN20)

DN: 15 - 25 PN: 10 tmax= 95°C

Base de certification: SSIGE ZW 119/2 (01/16); DVGW GW354 (2002)

Validité: 31.01.2022

Remarques / Conditions:
Tuyau flexible métallique, longueur max. 2000 mm

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau

Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 10.01.2017

Rubrique: Tuyaux ondulés flexibles

Désignation: Tuyau flexible métallique PN10

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h	Contenu Indexe	Classe metrologique
19120	15 - 25	10	95			9	
33099	20	10	95			9	