

SSIGE
Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



Certificat no.: 0403-4790

Requérant: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

du: 07.01.2004

Sur la base du règlement ZW 101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Groupe de sécurité

Désignation: Groupe de sûreté

Types: 13040, 13041, 13060, 13061

DN: 15, 20 PN: 10 tmax= 90°C

Base de certification: SSIGE ZW 111 (01/16), ZW 112 (01/16), ZW 124 (01/16)

Validité: 30.09.2019

Remarques / Conditions:


Groupe acoustique: I (13040, 13041); II (13060, 13061)

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau


Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 23.01.2017

page 1 / 2

Rubrique: Groupe de sécurité

Désignation: Groupe de sûreté

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h	Contenu Indexe	Classe metrologique
13040.34, sans raccords et sans DRV	15	10	90	I		-	
13040.35, sans raccords et sans DRV	20	10	90	I		-	
13041.04, avec raccords (92001), sans DRV	15	10	90	I		-	
13041.05, avec raccords (92001), sans DRV	20	10	90	I		-	
13060.34, sans raccords (92001) et avec DRV	15	10	90	II		-	
13060.35, sans raccords (92001) et avec DRV	20	10	90	II		-	
13061.04, avec raccords (92001) et avec DRV	15	10	90	II		-	
13061.05, avec raccords (92001) et avec DRV	20	10	90	II		-	

DRV = Réducteur de pression

Réglage: DRV 4 bar et soupape de sûreté 6 bar