

SSIGE
Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Organisme de Certification Gaz
Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Certificat No. 07-019-5 SSIGE

Titulaire du certificat: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Fabricant: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Représentant / Distributeur: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZG101 „Conditions générales de l'organisme de certification gaz de la SSIGE“ et le rapport N° 07-019-5 la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Robinetterie et éléments d'installation, Prises de Gaz
Désignation: Prises de gaz avec dispositif d'arrêt thermique (DAE) Série 89000
Fiche de raccordement gaz Série 89000
Types: 89050, 89051, 89054 (Prises de gaz)
89065 (Fiche de raccordement)
Diamètre nominal: DN 15 (½")
Connexion: - Fiche selon DIN 3383-1 ou DIN 3383-4
- Filet selon EN 10226-1 (R)
- About porte-caoutchouc selon DIN 12898 (type 89065)
Base de certification: EN 15069 (2008), DIN 3383-1 (2013), DIN 3383-4 (2013)
Validité: 31.03.2027
Certifié pour: - une pression de service maximale de 100 mbar pour installations de gaz dans l'immeuble
- haute résistance thermique (HTB) jusqu'à 100 mbar (sans type 89065)
- gaz naturel et gaz liquéfiés en phase gazeux
- températures ambiantes: -20 jusqu'à +70°C

Le titulaire du certificat est autorisé à proposer les produits ci-dessus comme certifiés SSIGE et à utiliser la marque de conformité SSIGE (publication dans la liste des certifications en ligne ZIS Gas).

SOCIÉTÉ SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX

Organisme de Certification Gaz


Javier Fernandez
Leiter

Zurich, le 04.03.2022

5.2 Gas-Steckdosen

5.2 Prises de Gaz

Vertreter / Vertreiber
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Hersteller
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Zertifikat - Nr.
07-019-5

Code

Gültig bis: **2027**
Gas- Arten: H, B, P

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis:

EN 15069, DIN 3383-1, DIN 3383-4

Typenreihe

Gassteckdose und Gas-
Anschluss-Stecker

HTB (höhere thermische Beständigkeit):
Ja

Nennweite
DN / da / d (PE)

Betriebsdruck
Pz

Konstruktionshinweise

Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	[mm]	[bar]	[-]
89050	-	EN 10226-1 / DIN 3383-1	DN 15 (1/2")	0.1	mit Absperreinrichtung
89051	-	EN 10226-1 / DIN 3383-1	DN 15 (1/2")	0.1	mit Kupplungshülse
89054	-	EN 10226-1 / DIN 3383-1	DN 15 (1/2")	0.1	wie 89051, für Unterputzmontage
89065	-	DIN 3383-4 / Schlaucholive	DN 15 (1/2")	0.1	Gasanschluss-Stecker für Laborschlauch

Alle Gassteckdosen mit integrierter, thermischer Absperreinrichtung (TAE)

Sicherheits-Gasschlauch: SVGW-Nr. 02-043-6-1 (nicht für 89065)