

SSIGA

Società Svizzera  
dell'Industria del Gas e delle Acque  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



## Certificato No.: 0309-4718

**Richiedente:**

R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

**Rubrica:**

Rubinetti di manichetta e valvole di riempimento

**Designazione:**

Valvola di riempimento, con valvola di ritegno EA

**Tipi:**

23120 (con cappuccio di chiusura)

23121 (con raccordo portagomma)

DN: 15 (1/2") PN: 10/16 tmax= 65°C

**Base di certificazione:**

SSIGA ZW122 (01/18), EN13959 (2004), EN1213 (1999)

**Valevole fino:**

31.12.2023

**Commenti / Condizioni:**

Gruppo acustico I

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati  
SN EN ISO/IEC 17065

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque  
Ente di certificazione acqua

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Javier Fernandez', is written over a horizontal line. Below the signature, the name 'Javier Fernandez' and the title 'Responsabile' are printed in a black, sans-serif font.

Javier Fernandez  
Responsabile

Zurigo, 01.10.2018

pagina 1 / 2

**Rubrica:** Rubinetti di manichetta e valvole di riempimento

**Designazione:** Valvola di riempimento, con valvola di ritegno EA

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenut o Indice	Classe metrologica
23120 con cappuccio di chiusura	15	10/16	65	I		-	
23121 con raccordo portagomma	15	10/16	65	I		-	