

SSIGA
Società Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



Certificato no.: 0207-4530

Richiedente: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Valvole d'arresto
Designazione: Valvole inclinate
Tipi: Senza valola di scarico:
22100 IG; 22120 Flansche; 80180 Optipress-Aquaplus;
82200 Optipress-Aquaplus; 86510 Optiflex-Flowpress
Con valvola di scarico:
22102 IG; 80181 Optipress-Aquaplus; 82202 Optipress-Aquaplus

DN: 15...100 PN: 10/16 tmax= 65°C

Base di certificazione: SSIGA ZW110 (07/17), EN 1213 (1999), DVGW W570-1 (2013)

Valevole fino: 30.11.2022

Commenti / Condizioni:
Gruppo acustico: I (DN15-32); I (Ø15-40)

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati
SN EN ISO/IEC 17065

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 27.09.2017

pagina 1 / 2

Rubrica: Valvole d'arresto

Designazione: Valvole inclinate

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenu to	Indice	Classe metrologica
22100	15...65	10/16	65	I			-	
22102	15...65	10/16	65	I			-	
22120	25...100	10/16	65	I			-	
80180	Ø15...54	10/16	65	I			-	
80181	Ø15...54	10/16	65	I			-	
82200	Ø15...54	10/16	65	I			-	
82202	Ø15...54	10/16	65	I			-	
86510	Ø16...63	10/16	65	I			-	