

SSIGA
Società Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zurigo

Ente di certificazione acqua



Certificato No. 9803 - 3933

Richiesta di certificazione: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

del: 12.09.1991

In base al regolamento di prova e di certificazione della stazione di prova dell'acqua (W/TPW 101) la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Gruppo di sicurezza
Denominazione: Gruppo di sicurezza
Modelli / Tipi: 13025.00, 13025, 13027

DN: 15...20 PN: 10 tmax = 90°C

Base di certificazione: SSIGA W/TPW 112 (11/08), 124 (11/08)

Valido fino al: 30.06.2019

Osservazioni:
Gruppo acustico I

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua



Accreditati
SN EN 45011
SCES 028

Philipp Aschwanden
Direzione

Zurigo, 22.05.2014

Rubrica: Gruppo di sicurezza

Denominazione: Gruppo di sicurezza

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24h	Conte- nuto	Indice	Classe metro- Logica
13025.00, 13025	15	10	90	I			-	
13025.00, 13025	20	10	90	I			-	
13027	15	10	90	I			-	
13027	20	10	90	I			-	