

SSIGA
Società Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zurigo

Ente di certificazione acqua



Certificato No. 0902 - 5514

Richiesta di certificazione: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

del: 09.02.2009

In base al regolamento di prova e di certificazione della stazione di prova dell'acqua (W/TPW 101) la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Disgiuntore di rete BA
Denominazione: Disgiuntore di rete BA
Modelli / Tipi: 15078 (1/2" ... 2")

DN: 1/2" ... 2" PN: 10 tmax = 60°C

Base di certificazione: SSIGA W/TPW 135 (11/08), EN 12729

Valido fino al: 31.08.2019

Osservazioni:
Gruppo acustico II

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua



Accreditati
SN EN 45011
SCES 028

Philipp Aschwanden
Direzione

Zurigo, 28.10.2014

Rubrica: Disgiuntore di rete BA

Denominazione: Disgiuntore di rete BA

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24h	Conte- nuto	Indice	Classe metro- Logica
15078	1/2"	10	60	II			-	
15078	3/4"	10	60	II			-	
15078	1"	10	60	II			-	
15078	1 1/4"	10	60	II			-	
15078	1 1/2"	10	60	-			-	
15078	2"	10	60	-			-	