

**55080** - Optipress-Therm-Tubo, in stanghe da 6 m**55085** - Optipress-Therm-Tubo, in stanghe da 3 m

Produttore

R. Nussbaum SA
Martin-Disteli-Strasse 26
Casella postale, CH-4601 Olten

Attestato

Attestiamo che l'azienda R. Nussbaum SA è certificata SQS (N° reg. H11569). Tale attestato è conforme ai seguenti principi normativi: ISO 9001 qualità, ISO 14001 ambiente e ISO 45001 sicurezza e salute sul posto di lavoro.

Nell'ambito della produzione dei tubi Optipress-Therm sono state effettuate le prove prescritte in base alle specifiche di collaudo vigenti e sono state rilasciate le approvazioni necessarie. I tubi Optipress-Therm 55080 e 55085 sono realizzati in acciaio zincato con codice materiale 1.0034.

I campi e i limiti d'impiego dettagliati sono descritti nella documentazione tecnica attuale (disponibile anche su www.nussbaum.ch).

Oggetto della prova

Tubi saldati ad alta frequenza Materiale: acciaio 1.0034 zincato esternamente
Dimensioni diametro esterno 55080: 15 ... 108 mm
Dimensioni diametro esterno 55085: 15 ... 54 mm

Criteri di prova

- DIN EN 10305-3

Composizione chimica

Ø [mm]	C [%]	Si [%]	S [%]	P [%]	Mn [%]	Cr [%]	Ni [%]	Mo [%]	N [%]
15 ... 22	0.002	0.003	0.007	0.008	0.075	0.018	0.015	0.002	0.003
28 ... 108	0.043	0.017	0.007	0.010	0.219	0.022	0.021	0.003	0.003

Ambito di validità

Il presente certificato è stato emesso in forma elettronica in data 05.07.2023 ed è valido senza firma.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



55080 55085