



Kunststoff-Verschlusszapfen

Für Dauerbetrieb nicht geeignet.

Bouchon de fermeture en matière synthétique

N'est pas approprié pour un fonctionnement continu.

Tappo di chiusura in materiale sintetico

Non adatto per il funzionamento continuo.

Die eingebauten Kunststoff-Verschlusszapfen können für die Druckprüfung verwendet werden, sind aber nicht für den Dauerbetrieb geeignet! Für den Dauerbetrieb die Kunststoff-Verschlusszapfen durch Rotguss-Verschlusszapfen 67002 ersetzen.

Die Montageanleitung der Messkapsel beachten.

Nussbaum Messstrecken erfordern folgende Einbaubestimmungen:

- Baumusterprüfung nach MI-001
- Störimpfindlichkeit U0/D0 (EN ISO 4064-1)
- Anschlusschnittstelle Typ IST G 2" (EN ISO 4064-4)

Die folgenden Messkapseln erfüllen diese Anforderungen und sind durch den Hersteller GWF mit der Nr. 0212-4585 SVGW-zertifiziert: 67015.21, 67016.21, 67116.21

Les bouchons de fermeture en matière synthétique en place peuvent servir à l'essai de pression. Ils ne sont toutefois pas conçus pour un usage définitif! Pour l'usage définitif, remplacer les bouchons de fermeture en matière synthétique par les bouchons de fermeture en bronze 67002.

Suivre les instructions de montage du compteur à capsule.

Les mesures Nussbaum requièrent les dispositions d'installation suivantes:

- Examen de type selon MI-001
- Classe de sensibilité au profil d'écoulement U0/D0 (EN ISO 4064-1)
- Raccord de type IST G 2" (EN ISO 4064-4)

Les compteurs à capsule suivants répondent à ces exigences et sont certifiés SVGW par le fabricant GWF (certificat SVGW n° 0212-4585): 67015.21, 67016.21, 67116.21

I tappi di chiusura in materiale sintetico incorporati possono essere utilizzati per la prova di pressione ma non sono indicati per il funzionamento continuo! Per il funzionamento continuo sostituire i tappi di chiusura in materiale sintetico con i tappi di chiusura in bronzo 67002.

Seguire le istruzioni di montaggio del contatore a capsula.

Tratti di misurazione Nussbaum esigono i condizioni di installazione seguenti:

- Esame del tipo secondo MI-001
- Tratto di ingresso/uscita U0/D0 (EN ISO 4064-1)
- Allacciamento tipo IST G 2" (EN ISO 4064-4)

I seguenti contatori a capsula soddisfano questi requisiti e sono certificati dal produttore GWF con il nr. 0212-4585 della SVGW: 67015.21, 67016.21, 67116.21