

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 0602-5052

Zertifikatsinhaber: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Wasserzähler
Bezeichnung: Wasserzähler - Rohbauset ohne Messkapsel
Typen: 67000.05, 67001.05, 82018.24, 82019.24
Für Messkapsel-Koax 2" - Anschlusstyp "IST" und -Strömungsprofil-
Empfindlichkeitsklasse "U0/D0"
(Optional mit Verschlusszapfen für Dauerbetrieb Nr. 67002.21, an Stelle von
Verschlusszapfen aus Kunststoff)

DN: 3/4", 22 PN: 10 tmax: 70/90 °C

Zertifizierungsgrundlage: In Anlehnung an SVGW ZW108 (01/19), ZW110 (01/19), EN 1213 (1999)

Gültigkeit: 31.07.2026

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 30.11.2021

Seite 1 / 2

Rubrik: Wasserzähler

Bezeichnung: Wasserzähler - Rohbauset ohne Messkapsel

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
67000.05	3/4"	10	90	-	-	-	-	-
67001.05	3/4"	10	90	-	-	-	-	-
82018.24	Ø 22	10	70	-	-	-	-	-
82019.24	Ø 22	10	70	-	-	-	-	-

Für Messkapsel-Koax 2" - Anschlusstyp "IST" und -Strömungsprofil-Empfindlichkeitsklasse "U0/D0"

(Optional mit Verschlusszapfen für Dauerbetrieb Nr. 67002.21, an Stelle von Verschlusszapfen aus Kunststoff)