

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 0407-4849

Antragsteller: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Durchgangsventile
Bezeichnung: Anschlussgarnitur für Wasserenthärter
Typen: Ohne Anschluss-Verschraubungen:
19080.36, 19080.37, 19080.38, 19080.39
Mit Anschluss-Verschraubungen:
19081.06, 19081.07, 19081.08, 19081.09
Nur Anschlussgarnitur ohne Anschlussflansch:
19085.05, 19085.06
(Alle mit Zulaufseitigem Rückflussverhinderer Bauart EA)

DN: 1“...2“, 25...50 PN: 16 tmax: 65 °C

Zertifizierungsgrundlage: In Anlehnung an SVGW ZW110 (01/19), -124 (01/19), EN 1213 (1999), EN 13959 (2004)

Gültigkeit: 30.09.2022

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 23.03.2020

Seite 1 / 2

Rubrik: Durchgangsventile
Bezeichnung: Anschlussgarnitur für Wasserenthärter

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
Ohne Anschluss-Verschraubungen:								
19080.36	25	16	65	I	-	-	-	-
19080.37	32	16	65	II	-	-	-	-
19080.38	40	16	65	-	-	-	-	-
19080.39	50	16	65	-	-	-	-	-
Mit Anschluss-Verschraubungen:								
19081.06	1"	16	65	I	-	-	-	-
19081.07	1 1/4"	16	65	II	-	-	-	-
19081.08	1 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
19081.09	2"	16	65	-	-	-	-	-
Nur Anschlussgarnitur ohne Anschlussflansch:								
19085.05	25/32	16	65	II	-	-	-	-
19085.06	40/50	16	65	-	-	-	-	-

(Alle mit Zulaufseitigem Rückflussverhinderer Bauart EA)