


SVGW

Associazione
per l'acqua, il gas e il calore
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



SVGW



Certificato No.: 9109-2666

Titolare del certificato: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „Condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua SVGW”
SVGW certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Gruppi di sicurezza

Designazione: Gruppo di sicurezza

Tipi: 33085.21 (Opzionali con Set di scarico No. 33086.21);
33082.21

DN: 3/4", 20 PN: 10 tmax: 90, 95 °C

Base di certificazione: SVGW ZW112 (01/19), -ZW124 (01/19), -ZW126/4 (01/22), EN 1488 (2000), EN 13959 (2004), EN 13828 (2003)

Valevole fino: 30.06.2024

Condizioni (C) / Note (N):
Nessuno

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SVGW e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SVGW (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Associazione per l'acqua, il gas e il calore
Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 24.06.2024

pagina 1 / 2

Rubrica: Gruppi di sicurezza

Designazione: Gruppo di sicurezza

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
33085.21	3/4"	10	90	I	-	-	-	-
(Optional mit Ablaufgarnitur Nr. 33086.21)								
33082.21	20	10	95	I	-	-	-	-