SVGW
Association
pour l'eau, le gaz et la chaleur
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau

Certificat N°: 9109-2666

Titulaire du certificat: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „Conditions générales de l'organisme de certification eau SVGW" SVGW accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Groupes de sécurité

Désignation: Groupe de sûreté

Types: 33085.21 (Optionnellement avec Set d'écoulement No. 33086.21);
33082.21

DN: 3/4", 20 PN: 10 tmax: 90, 95 °C

Base de certification: SVGW ZW112 (01/19), -ZW124 (01/19), -ZW126/4 (01/22), EN 1488 (2000), EN 13959 (2004), EN 13828 (2003)

Validité: 30.06.2024

Conditions (C) / Remarques (R):
Aucun

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par SVGW et à y apposer la marque de conformité de SVGW ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).

accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
Organisme de certification eau

Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 24.06.2024

Rubrique: Groupes de sécurité

Désignation: Groupe de sûreté

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Métrologie
33085.21	3/4"	10	90	I	-	-	-	-
(Optional mit Ablaufgarnitur Nr. 33086.21)								
33082.21	20	10	95	I	-	-	-	-