

SVGW

Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



## Zertifikat Nr.: 0908-5609

**Antragsteller:** R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Schlauchhahnen und Heizungsfüllventile  
**Bezeichnung:** Gartenventil  
**Typen:** 41130 DN 15 und DN 20, 41131 DN 15 und DN20, 41132 DN 15 und DN 20, 41133 DN 15 und DN 20

DN: 15, 20 PN: 16 tmax: 65 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** SVGW ZW122 (01/18), ZW123 (01/16)

**Gültigkeit:** 31.08.2023

**Bemerkungen / Auflagen:**

Armaturengeräuschgruppe: I (41130.04, 41131.04, 41131.54, 41132.04, 41133.04, 41133.54)  
Nach dem SVGW Reglement ZW122 (Absatz 4.10) müssen für die Gartenventile DN 20 die Armaturengeräuschgruppe nicht bestimmt werden.



akkreditiert nach  
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

  
Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 03.12.2018

Seite 1 / 2

**Rubrik:** Schlauchhahnen und Heizungsfüllventile

**Bezeichnung:** Gartenventil

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
41130.04	15	16	65	I			-	
41130.05	20	16	65				-	
41131.54, verchromt	15	16	65	I			-	
41131.55, verchromt	20	16	65				-	
41132.04	15	16	65	I			-	
41132.05	20	16	65				-	
41132.54, verchromt	15	16	65	I			-	
41132.55, verchromt	20	16	65				-	
41133.04	15	16	65	I			-	
41133.05	20	16	65				-	
41133.54, verchromt	15	16	65	I			-	
41133.55, verchromt	20	16	65				-	