SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser

Zertifikat Nr.: 0710-5280

Zertifikatsinhaber: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser" zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Dichtungsmittel

Bezeichnung: Flachdichtungen - EPDM

Typen: Für Verschraubungen:
92027.22, 92027.23, 92027.24, 92027.25, 92027.26, 92027.27, 92027.28, 92027.29, 92027.30, 92027.31, 92027.32;
Für Flanschen:
68902.01

DN: 1/2"...2 3/4", ... PN: 16, 6 tmax: 90, 65 °C

Zertifizierungsgrundlage: In Anlehnung an SVGW ZW155 (01/19), EN 1514-1 (1997)

Gültigkeit: 31.03.2028

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 27.05.2024

Rubrik: Dichtungsmittel

Bezeichnung: Flachdichtungen - EPDM

Typen	DN	PN	C°	Geräusch-gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
Für Verschraubungen:								
92027.22	1/2"	16	90	-	-	-	-	-
92027.23	3/4"	16	90	-	-	-	-	-
92027.24	1"	16	90	-	-	-	-	-
92027.25	1 1/4"	16	90	-	-	-	-	-
92027.26	1 1/2"	16	90	-	-	-	-	-
92027.27	1 3/4"	16	90	-	-	-	-	-
92027.28	2"	16	90	-	-	-	-	-
92027.29	2 1/4"	16	90	-	-	-	-	-
92027.30	2 3/8"	16	90	-	-	-	-	-
92027.31	2 1/2"	16	90	-	-	-	-	-
92027.32	2 3/4"	16	90	-	-	-	-	-
Für Flanschen:								
68902.01	130x180	6	65	-	-	-	-	-