

SVGW

Associazione
per l'acqua, il gas e il calore
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



Certificato No.: 0710-5280

Titolare del certificato: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „Condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua SVGW”
SVGW certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Sigillanti

Designazione: Guarnizione pitta - EPDM

Tipi: Per raccordi:
92027.22, 92027.23, 92027.24, 92027.25, 92027.26, 92027.27, 92027.28,
92027.29, 92027.30, 92027.31, 92027.32;
Per guarnizione flangia:
68902.01

DN: 1/2" ... 2 3/4", ... PN: 16, 6 tmax: 90, 65 °C

Base di certificazione: Sulla base di/dei SVGW ZW155 (01/19), EN 1514-1 (1997)

Valevole fino: 31.03.2028

Condizioni (C) / Note (N):
Nessuno

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SVGW e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SVGW (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).

SVGW Associazione per l'acqua, il gas e il calore
Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 27.05.2024

pagina 1 / 2

Rubrica: Sigillanti

Designazione: Guarnizione pitta - EPDM

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
Per raccordi:								
92027.22	1/2"	16	90	-	-	-	-	-
92027.23	3/4"	16	90	-	-	-	-	-
92027.24	1"	16	90	-	-	-	-	-
92027.25	1 1/4"	16	90	-	-	-	-	-
92027.26	1 1/2"	16	90	-	-	-	-	-
92027.27	1 3/4"	16	90	-	-	-	-	-
92027.28	2"	16	90	-	-	-	-	-
92027.29	2 1/4"	16	90	-	-	-	-	-
92027.30	2 3/8"	16	90	-	-	-	-	-
92027.31	2 1/2"	16	90	-	-	-	-	-
92027.32	2 3/4"	16	90	-	-	-	-	-
Per guarnizione flangia:								
68902.01	130x180	6	65	-	-	-	-	-