



VKF Anerkennung Nr. 23200

Inhaber /-in

R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26
4601 Olten
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

141 - Rohre

Produkt

OPTIFLEX-ROHR PB-H FLEXIBEL

Beschreibung

Sanitärinstallationsrohr aus PB-H (RD=783kg/m³) und Schutzrohr aus PE (D=3.4mm, RD=422kg/m³)

Anwendung

RF3 (cr) Sanitärinstallationsrohr
RF3 (cr) Schutzrohr
für Löschleitungen nur zulässig, wenn EI30-RF1 geschützt verlegt

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: PB '407099-22-0305-03' (20.07.2022), PB '407099-22-0305-05' (20.07.2022)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 4.1
Brandkennziffer 4.1

Sanitärinstallationsrohr
Schutzrohr

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

07.11.2022

Ersetzt Dokument vom

01.11.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising