



VKF Anerkennung Nr. 16451

Inhaber /-in

R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26
4601 Olten
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

141 - Rohre

Produkt

OPTIFLEX-ROHR PE-XC FLEXIBEL

Beschreibung

Sanitärinstallationsrohr aus PE-Xc (D=3.1mm, RD=2442kg/m³), Schutzrohr aus PE (D=3.4mm, RD=422kg/m³) und Dämmung aus Polyethylenschaum (PEF) mit LPDE-Folie (D=9.5mm, RD=47kg/m³)

Anwendung

RF3 Sanitärinstallationsrohr
RF3 Schutzrohr
RF2 (cr) Isolation
für Löschleitungen nur zulässig, wenn EI30-RF1 geschützt verlegt

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: PB '407099-22-0305-01' (20.07.2022), PB '407099-22-0305-05' (20.07.2022), PB '407099-22-0305-06' (20.07.2022)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 4.1	Sanitärinstallationsrohr
Brandkennziffer 4.1	Schutzrohr
Brandkennziffer 5.1	Isolation

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

07.11.2022

Ersetzt Dokument vom

01.11.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising