



VKF Anerkennung Nr. 27083

Inhaber /-in

R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26
4601 Olten
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

141 - Rohre

Produkt

OPTIFLEX-ROHR PE-RT FLEXIBEL

Beschreibung

Sanitärinstallationsrohr aus PE-RT Typ II (RD=2103kg/m³) und Schutzrohr aus PE (D=3.4mm, RD=422kg/m³)

Anwendung

RF3 Sanitärinstallationsrohr
RF3 (cr) Schutzrohr
für Löschleitungen nur zulässig, wenn EI30-RF1 geschützt verlegt

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: PB '407099-22-0305-02' (20.07.2022), PB '407099-22-0305-05' (20.07.2022)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 4.2
Brandkennziffer 4.1

Sanitärinstallationsrohr
Schutzrohr

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

07.11.2022

Ersetzt Dokument vom

08.02.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising