

SSIGA

Società Svizzera  
dell'Industria del Gas e delle Acque  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



## Certificato No.: 0710-5278

**Titolare del certificato:** R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

**Rubrica:** Disgiuntore di rete CA e GA  
**Designazione:** Disgiuntore di rete CA  
**Tipi:** 15090.04, 15090.05

DN: 1/2", 3/4" PN: 10 tmax: 25 °C

**Base di certificazione:** SSIGA ZW146 (01/19), EN 14367 (2005)

**Valevole fino:** 31.10.2027

**Condizioni (C) / Note (N):**

(C) Raccordo per l' acqua di scarico, con "scarico libero" secondo SVGW - W3/E1 resp. EN 1717.

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati  
SN EN ISO/IEC 17065

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque  
Ente di certificazione acqua

  
Javier Fernandez  
Responsabile

Zurigo, 11.09.2023

pagina 1 / 2

**Rubrica:** Disgiuntore di rete CA e GA

**Designazione:** Disgiuntore di rete CA

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
15090.04	1/2"	10	25	I	-	-	9	-
15090.05	3/4"	10	25	II	-	-	9	-