



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

Die Zertifizierungsstelle der
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Geschäftsfeld Energie und Systeme

bescheinigt, dass die Produktlinien der bei IVR S.p.A. in Italien gefertigten
Armaturentypen mit den Produktnummern

82100	82101	82102	26003	26004	26005
82110	82111	82112	26020	26021	26022
82105	82106	26011	26023	26024	26025

die durch die Firma

R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Str. 26
4601 Olten
Schweiz

in der Schweiz vertrieben werden, folgende Anforderungen erfüllen:

Die o.g. Produktlinien sind für einen Nenndruck von 16 bar zugelassen. Seitens TÜV SÜD wurde sowohl rechnerisch als auch durch Druckprüfungen nachgewiesen, dass die Armaturen für den Einsatz bis 25 bar geeignet sind.

Prüfergebnisse:

Auf Grundlage der übergebenen Konstruktionszeichnungen wurde die Eignung für den Einsatz bei 25 bar rechnerisch nachgewiesen.

Bei den Druckprüfungen mit einem Prüfdruck in Höhe von 35,75 bar wurden an den Prüflingen keine Deformationen bzw. Schäden festgestellt. Bei sämtlichen durchgeführten Druckprüfungen wurde die Dichtheit der Armatur nachgewiesen.

Dieser Bescheinigung liegt der Prüfbericht Nr. IS-ESK2/17/43 vom 12.09.2017 sowie Prüfbericht Nr. 500604282 vom 15.06.2023 zugrunde.

Prüfgrundlage:	Bescheinigungs-Nr.:	Ausstellungsdatum:
DIN EN 12266-1:2012-06	xSDB500604282	22.06.2023


Silke Kirchhoff

Komponententechnik –
Sicherheit und Zuverlässigkeit


Katrin Hausmann

Zertifizierungsstelle
Energie und Systeme

