

SSIGA
Società Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



Certificato No.: 2005-6941

Richiedente: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Filtri
Designazione: Filtro fino
Tipi: 18010.06, 18010.07, 18010.08, 18010.09

DN: 1“...2“ PN: 16 tmax: 30 °C

Base di certificazione: SSIGA ZW109 (01/19), EN 13443-1 (2007)

Valevole fino: 30.09.2022


Condizioni (C) / Note (N):
Nessuno

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati
SN EN ISO/IEC 17065

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua


Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 07.09.2020

pagina 1 / 2

Rubrica: Filtri

Designazione: Filtro fino

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
18010.06	1"	16	30	I	*	*	*	*
18010.07	1 1/4"	16	30	I	*	*	*	*
18010.08	1 1/2"	16	30	*	*	*	*	*
18010.09	2"	16	30	*	*	*	*	*