

SVGW

Associazione  
per l'acqua, il gas e il calore  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



**SVGW**



**Certificato No.: 2110-7057**

**Titolare del certificato:** R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „Condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua SVGW”  
SVGW certifica i seguenti prodotti di serie:

**Rubrica:** Disgiuntore di rete BA e GB  
**Designazione:** Disgiuntore di rete BA  
**Tipi:** 15073.04, 15073.05, 15073.06, 15073.07, 15073.08, 15073.09

DN: 1/2"...2" PN: 10 tmax: 25 °C

**Base di certificazione:** SVGW ZW135 (01/19), EN 12729 (2002)

**Valevole fino:** 30.04.2027

**Condizioni (C) / Note (N):**

(C) Raccordo per l' acqua di scarico, con "scarico libero" secondo SVGW - W3/E1 resp. EN 1717.

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SVGW e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SVGW (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati  
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Associazione per l'acqua, il gas e il calore  
Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez  
Responsabile

Zurigo, 11.12.2023

pagina 1 / 2

**Rubrica:** Disgiuntore di rete BA e GB

**Designazione:** Disgiuntore di rete BA

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
15073.04	1/2"	10	25	I	-	-	9	-
15073.05	3/4"	10	25	I	-	-	9	-
15073.05	1"	10	25	I	-	-	9	-
15073.05	1 1/4"	10	25	I	-	-	9	-
15073.05	1 1/2"	10	25	-	-	-	9	-
15073.05	2"	10	25	-	-	-	9	-