

SVGW

Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



SVGW



Zertifikat Nr.: 2404-7309

Zertifikatsinhaber: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Durchgangsventile
Bezeichnung: Statisches Regulierventil
Typen: 24025.04, 24026.05

DN: 20, 3/4" PN: 10, 16 tmax: 65 °C

Zertifizierungsgrundlage: In Anlehnung an SVGW ZW110/1 (07/22), EN 1213 (1999)

Gültigkeit: 30.04.2030

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Javier Fernandez'.

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 14.04.2025

Seite 1 / 2

Rubrik: Durchgangsventile

Bezeichnung: Statisches Regulierventil

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
24025.04 (SK20)	20	10	65	U	-	-	-	-
24026.05	3/4"	16	65	U	-	-	-	-