SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser

Zertifikat Nr.: 1912-6906

Zertifikatsinhaber: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser" zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Enthärtungsanlagen

Bezeichnung: Wasserenthärter Aquapro-Vita Compact

Typen: 10 (19051.21),
15 (19051.22),
25 (19051.23)
(ohne Spülwasseranschluss Nr. 19098.21)

DN: 1" PN: 6 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW117 (10/18), EN 14743 (2007), Teile DIN 19636-100 (2008)

Gültigkeit: 30.04.2030

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
(A) Anschluss mit Rückflussverhinderer Bauart EA.
(A) Zwangsregeneration nach spätestens 7 Tagen.
(A) Anlagenanschluss mit Bypass-/Verschneidarmatur; Wellrohr oder Trinkwasserverteilsystem.
(A) Abwasseranschluss, hat mit "Freiem-Auslauf" gemäss SVGW - W3/E1 bzw. EN 1717 zu erfolgen.
(B) Druckbereich: 2.0...6.0 bar.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 01.09.2025

R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Rubrik: Enthärtungsanlagen

Bezeichnung: Wasserenthärter Aquapro-Vita Compact

Typen	DN	PN	C°	Geräusch-gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
10 (19051.21)	1"	6	25	I	-	-	5 / 9	-
15 (19051.22)	1"	6	25	I	-	-	5 / 9	-
25 (19051.23)	1"	6	25	I	-	-	5 / 9	-

(ohne Spülwasseranschluss Nr. 19098.21)