


SVGW

Association  
pour l'eau, le gaz et la chaleur  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



**SVGW**



**Certificat N°: 1912-6906**

**Titulaire du certificat:** R. Nussbaum AG  
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „Conditions générales de l'organisme de certification eau SVGW“ SVGW accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

**Rubrique:** Appareils d'adoucisseurs  
**Désignation:** Adoucisseur d'eau Aquapro-Vita Compact  
**Types:** 10 (19051.21),  
15 (19051.22),  
25 (19051.23)  
(Sans raccord eau de rincage No. 19098.21)

DN: 1" PN: 6 tmax: 25 °C

**Base de certification:** SVGW ZW117 (10/18), EN 14743 (2007), pièces DIN 19636-100 (2008)

**Validité:** 30.04.2030

**Conditions (C) / Remarques (R):**

- (C) Raccordement avec clapets de non-retour antipollution type EA.
  - (C) Forcé la régénération après un maximum de 7 jours.
  - (C) Raccordement avec robinets de dérivation/coupage; tuyaux ondulés flexibles ou systèmes de distribution d'eau de boisson.
  - (C) Raccordement d'eaux usées, doit être faite avec "rupture de charge" selon SVGW - W3/E1 resp. EN 1717.
  - (R) Plage de pression/pression de service: 2.0...6.0 bar.
- Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par SVGW et à y apposer la marque de conformité de SVGW ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon  
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Association pour l'eau, le gaz et la chaleur  
Organisme de certification eau

  
Javier Fernandez  
Chef

Zurich, le 01.09.2025

**Rubrique:** Appareils d'adoucisseurs

**Désignation:** Adoucisseur d'eau Aquapro-Vita Compact

| Types         | DN | PN | C° | Group<br>acoustique | Pertes<br>kWh/24 h /<br>Classe ErP | Contenu | Indexe | Méetrologie |
|---------------|----|----|----|---------------------|------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 10 (19051.21) | 1" | 6  | 25 | I                   | -                                  | -       | 5 / 9  | -           |
| 15 (19051.22) | 1" | 6  | 25 | I                   | -                                  | -       | 5 / 9  | -           |
| 25 (19051.23) | 1" | 6  | 25 | I                   | -                                  | -       | 5 / 9  | -           |

(Sans raccord eau de rincage No. 19098.21)