

SVGW

Associazione
per l'acqua, il gas e il calore
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



SVGW



Certificato No.: 1912-6906

Titolare del certificato: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „Condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione acqua SVGW”
SVGW certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Addolcitori
Designazione: Addolcitore d’acqua Aquapro-Vita Compact
Tipi: 10 (19051.21),
15 (19051.22),
25 (19051.23)
(Senza raccordo acqua di lavaggio No. 19098.21)

DN: 1" PN: 6 tmax: 25 °C

Base di certificazione: SVGW ZW117 (10/18), EN 14743 (2007), parti DIN 19636-100 (2008)

Valevole fino: 30.04.2026

Condizioni (C) / Note (N):

(C) Connessione con valvola di ritegno ritorno di tipo EA.

(C) Rigenerazione obbligata al più tardi dopo 7 giorni.

(C) Raccordo al sistema con raccordo di bypass/intersezione; Tubo flessibile metallico o sistema di distribuzione dell'acqua potabile.

(C) Allacciamento dell'acqua di scarico realizzato con “scarico libero” secondo SVGW - W3/E1 o EN 1717.

(N) Intervallo di pressione/pressione d’esercizio: 2.0...6.0 bar.

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SVGW e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SVGW (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Associazione per l'acqua, il gas e il calore
Ente di certificazione acqua


Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 28.04.2025

pagina 1 / 2

Rubrica: Addolcitori

Designazione: Addolcitore d'acqua Aquapro-Vita Compact

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
10 (19051.21)	1"	6	25	I	-	-	5 / 9	-
15 (19051.22)	1"	6	25	I	-	-	5 / 9	-
25 (19051.23)	1"	6	25	I	-	-	5 / 9	-

(Senza raccordo acqua di lavaggio No. 19098.21)