

SVGW  
Fachverband  
für Wasser, Gas und Wärme  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



**Zertifikat Nr.: 2103-7013**

**Zertifikatsinhaber:** R. Nussbaum AG  
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Durchgangsventile  
**Bezeichnung:** Feuerventile  
**Typen:** 24150.07, 24151.09, 24152.09

DN: 1 1/4“, 2“ PN: 25 tmax: 65 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** In Anlehnung an SVGW ZW110 (01/19), Teile EN 1213 (1999), SVGW-W5 (2018), EN 671-1 (2012)

**Gültigkeit:** 30.09.2026

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**

Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme  
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez  
Leiter

**Rubrik:** Durchgangsventile

**Bezeichnung:** Feuerventile

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste			
					kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
24150.07	1 1/4"	25	65	-	-	-	-	-
24151.09	2"	25	65	-	-	-	-	-
24152.09	2"	25	65	-	-	-	-	-