

SVGW
Association
pour l'eau, le gaz et la chaleur
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



Certificat N°: 2103-7013

Titulaire du certificat: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „Conditions générales de l'organisme de certification eau SVGW“ SVGW accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Robinets d'arrêt (de passage)
Désignation: Pobinet d'incendie
Types: 24150.07, 24151.09, 24152.09

DN: 1 1/4“, 2“ PN: 25 tmax: 65 °C

Base de certification: Sur la base de/des SVGW ZW110 (01/19), pièces EN 1213 (1999), SVGW-W5 (2018), EN 671-1 (2012)

Validité: 30.09.2026

Conditions (C) / Remarques (R):
Aucune

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par SVGW et à y apposer la marque de conformité de SVGW ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).

SVGW Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
Organisme de certification eau

Javier Fernandez
Chef

Rubrique: Robinets d'arrêt (de passage)

Désignation: Pobinet d'incendie

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP			Contenu	Indexe	Mé trologie
					-	-	-			
24150.07	1 1/4"	25	65	-	-	-	-	-	-	-
24151.09	2"	25	65	-	-	-	-	-	-	-
24152.09	2"	25	65	-	-	-	-	-	-	-