

SVGW  
Associazione  
per l'acqua, il gas e il calore  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



## Certificato No.: 1806-6761

**Titolare del certificato:** R. Nussbaum AG  
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „Condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua SVGW“  
SVGW certifica i seguenti prodotti di serie:

**Rubrica:** Rubinetti in uscita  
**Designazione:** Valvola di campionamento  
**Tipi:** 22087.02 (incl. adattatore di transizione 3/8" x 1/4")

DN: 3/8" / 1/4" PN: 16 tmax: 65 °C

**Base di certificazione:** SVGW ZW143 (07/22), DIN 35860 (2020)

**Valevole fino:** 31.12.2028

**Condizioni (C) / Note (N):**  
Nessuno

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SVGW e in più di potere usare il soprainteso marchio di conformità SVGW (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati  
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Associazione per l'acqua, il gas e il calore  
Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez  
Responsabile

**Rubrica:** Rubinetti in uscita  
**Designazione:** Valvola di campionamento

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
22087.02 (incl. adattatore di transizione 3/8"x1/4")	3/8" / 1/4"	16	65	-	-	-	-	-