

SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 1705-6618

Zertifikatsinhaber: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Durchgangsventile
Bezeichnung: Entleerungsventile und Verlängerungen
Typen:
Entleerventile:
22066.02, 22066.03; 22074.02
Verlängerungen zu Entleerventilen:
22071.02; 22076.02

DN: 1/4“, 3/8“ PN: 16 tmax: 65 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW110/2 (07/22), Teile EN 1213 (1999)

Gültigkeit: 31.01.2028

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser



Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Durchgangsventile
Bezeichnung: Entleerungsventile und Verlängerungen

Typen	DN	PN	C°	Geräusch-gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
Entleerventil - Rotguss:								
22066.02	1/4"	16	65	-	-	-	-	-
22066.03	3/8"	16	65	-	-	-	-	-
Verlängerung zu Entleerventilen - Rotguss:								
22071.02	1/4"	16	65	-	-	-	-	-
Entleerventil - Edelstahl:								
22074.02	1/4"	16	65	-	-	-	-	-
Verlängerung - Edelstahl:								
22076.02	1/4"	16	65	-	-	-	-	-