



Fittings Optipress-Aquaplus und Optipress-Gaz

Hersteller

R. Nussbaum AG
 Martin-Disteli-Strasse 26
 Postfach, CH-4601 Olten

Bestätigung

Wir bestätigen, dass die Firma R. Nussbaum AG SQS zertifiziert ist (Reg.-Nr. H11569). Dies entspricht folgenden normativen Grundlagen: ISO 9001 Qualität, ISO 14001 Umwelt und ISO 45001 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Bei der Herstellung der Optipress-Fittings 1.4401 wurden die vorgeschriebenen Prüfungen gemäss geltender Prüfvorgaben durchgeführt und die erforderlichen Freigaben wurden erteilt. Die Optipress-Fittings bestehen aus Edelstahl mit der Werkstoffnummer 1.4401.

Die detaillierten Einsatzbereiche und Einsatzgrenzen sind in den aktuellen technischen Unterlagen beschrieben (auch online verfügbar unter www.nussbaum.ch).

Prüfgegenstand

Optipress-Aquaplus-Fittings	Werkstoff: 1.4401
Optipress-Gaz-Fittings	Werkstoff: 1.4401
Dimensionen:	Ø 15 ... 108

Prüfgrundlage

- DIN EN 10296-2

Chemische Zusammensetzung

C [%]	Si [%]	S [%]	P [%]	Mn [%]	Cr [%]	Ni [%]	Mo [%]	N [%]	Fe [%]
0.022	0.430	0.001	0.034	1.300	16.900	10.500	2.330	0.022	Rest

Gültigkeit

Dieses Zeugnis wurde computerunterstützt am 12.05.2026 erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.